

Rzeszów dnia 06.06.2024 r.

Ogłaszający zapytanie ofertowe nr G.262.17.2024 na: Przegląd Instalacji Elektrycznej, informuje, że wpłynęły zapytania w związku z czym udziela odpowiedzi.

Pytanie Nr 1

Czy jest możliwość przesłania ilości punktów pomiarowych oraz powierzchni użytkowej obiektu?

Odpowiedź Nr 1

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 8 235,04 m²

W ostatnim przeglądzie wykonano:

1. Pomiary rezystancji izolacji przewodów 896 szt.
2. Pomiary rezystancji pętli zwarcia, ochrona przeciwporażeniowa 5467 szt.
3. Badanie wyłączników różnicowoprądowych RCD 564 szt.
4. Pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej 51 szt.


DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Rzeszowie
Przemysław Górski